



Примечание:
 В каждую квартиру от этажного щита к квартирному щитку электропроводка проложена в пвх трубе диаметром 32мм.
 Групповая сеть квартир выполнена кабелями марки ВВГнг(А)-LS, проложенными в ПВХ трубах диаметром 20мм и 32мм (эл. плита):
 – горизонтальные участки скрыто в монолитных перекрытиях и перегородках
 Горизонтальные участки электросетей, прокладываемые в полу до устройства стяжки, расположены на расстоянии 100мм от стены.
 – вертикальные участки в бороздах гипсовых перегородок с последующей заделкой штукатуркой;
 – к светильникам – по монолитным плитам перекрытия вышележащего этажа.
 Сечение электропроводки освещения – 1,5мм², – розеточной сети – 2,5мм², – для электроплиты – 6мм².

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Исполнительная схема № 53					
Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах улиц Береговая, Республиканец в г. Т. Жилой дом ГП-3.					
Изм.	Код. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Шарафутдинов	09.19			
Секция 3.3			Стая	Лист	Листов
План 18 этажа			П		
ИП Шарафутдинов					