



1. Проводки аварийного освещения проложить в отдельной трубе.
2. В ванных установить светильники типа НППОЗ-100, со степенью защиты IP 54; на летничных площадках, в коридоре, холле - светильники типа НББ-60
3. Возможна замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы: 60Вт на 9Вт, 100Вт на 12Вт.
4. Розетки в ванных и сан.узлах предусмотрены для подключения вентиляторов, напряжением 220В.

Имя, № подл. Подпись и дата Взаимоим. N

						080-39-Э/1				
						Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (ТП-1) по ул. Тобольский тракт в г. Тюмени				
авт.	разр.	лист	Ирек	подпись	дата	Секция 3		стор.	лист	листо
Разработ.	Борисова	01.08				Р	12			
Проверил	Сергеева	01.08								
ГИП	Чухонцев	01.08								
Н. контр. Андреева						01.08		000 "Центр архитектуры и строительства"		