



Примечание:

Линии питания от этажных щитов до квартирных щитков, устанавливаемых внутри квартир, выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS сеч. 3x10, проложенным в ПВХ трубе диаметром 32 мм в полу. После прокладки труба заливается бетоном.

- — электропроводка, прокладываемая в ПВХ трубах в монолитных перекрытиях в полу вышележащего этажа (для светильников)
- B20 — электропроводка, прокладываемая в ПВХ трубах в полу до устройства стяжки на расстоянии 100 мм от стены

Исполнительная схема № 32				
Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктур в границах улиц Береговая, Республиканец в г. Томени				
Жилой дом ГП-5				
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.
Разраб.	Шарафутдинов	09.19		
Секция 5.3			Стадия	Лист
План 2 – 3 этажа			ИП Шарафутдинов Р.Г.	

Инв. № подлинник и авторам .инв. №