



1. Проводки аварийного освещения проложить в отдельной трубе.
2. В ваннах установить светильники типа НППОЗ-100, со степенью защиты Ip 54; на летних площадках, в коридоре, холле - светильники типа НББ-60
3. Светильник наружного освещения установить на стене между 2 и 3 этажами.
4. Возможна замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы: 60Вт на 9Вт, 100Вт на 12Вт.

080-39-31

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями
(ГП-1) по ул. Тобольский тракт в г. Тюмени

стадия лист листов
Р 11

Секции 1 и 2

000 "Центр архитектуры
и строительства"

Изм. кол-во лист. Изм. подпись дата
Разраб. Борисова
Проверил Сергеева
ГИП Чухонцев
Н. КОНТР. Андреева

План расположения элементов
электроосвещения 2...7 этажей