



1. Проводки аварийного освещения проложить в отдельной трубе.
2. В ваннах установить светильники типа НППОЗ-100, со степенью защиты  $Ip$  54; на летничных площадках, в коридоре, холле - светильники типа НББ-60
3. Светильник наружного освещения установить на стене между 2 и 3 этажами.
4. Возможна замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы: 60Вт на 9Вт, 100Вт на 12Вт.

						080-39-3/1				
						Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (ГП-1) по ул. Тобольский тракт в г. Тюмени				
изм.	код	лист	№ док	подпись	дата	Секции 4 и 5		страница	лист	листов
Разраб.		Борисова				Р		11		
Проверил		Сергеева								
ГИП		Чухонцев								
						План расположения элементов электроосвещения 2-14 этажей		"Институт каркасных систем" г.Тюмень		
Н. контр.		Андреева								

Инв. № подл. Подпись и дата. Владелец инв. №