



Примечание:

Линии питания от этажных щитов до квартирных щитков, устанавливаемых внутри квартир, выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS сеч. 3х10, проложенным в ПВХ трубе диаметром 32 мм в полу. После прокладки труба заливается бетоном.

- — электропроводка, прокладываемая в ПВХ трубах в монолитных перекрытиях скрыто
- В20 — электропроводка, прокладываемая в ПВХ трубах в монолитных перекрытиях в полу вышележащего этажа (для светильников)
- ⚡ В — розетка для подключения бытового вентилятора, устанавливаемая под потолком

Исполнительная схема № 11					
Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах улиц Береговая, Республиканец в г. Тюмени					
Жилой дом ГП-5					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Шарафутдинов	6			09.19.
Секция 5.1			Стадия	Лист	Листов
План 9 этажа в осях 1-7			Шарафутдинов Р.Г.		

Формат А2

Согласовано

Инв. № п/д Лист № док. Подп. Дата