



Примечание:  
 В каждую квартиру от этажного щита к квартирному щитку электропроводка прокладывается в пвх трубе диаметром 32мм. После прокладки труба покрывается слоем бетона.  
 Групповая сеть квартир выполняется кабелями марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемыми в ПНД трубах диаметром 20мм и 32мм (эл. плита):  
 - горизонтальные участки скрыто в монолитных перекрытиях и перегородках;  
 Горизонтальные участки электросетей, прокладываемые в полу до устройства стяжки, разместить на расстоянии 100мм от стены.  
 - вертикальные участки в бороздах гипсовых перегородок с последующей заделкой штукатуркой;  
 - к светильникам - по монолитным плитам перекрытия вышележащего этажа.  
 Сечение электропроводки освещения - 1,5мм<sup>2</sup>, - розеточной сети - 2,5мм<sup>2</sup>, - для электроплиты - 6мм<sup>2</sup>.

						<b>Исполнительная схема №</b>			
						Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах улиц Береговая, Республиканец в г. Т.			
						Жилой дом ГП-5.			
Изм.	Код	уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стация	Лист	Листов
					Шарафутдинов	09.19.	Секция 5.5		
План 8 - 11 этаж							ИП Шарафутдинов Р.Г		

И/в. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №