



Примечание:
 В каждую квартиру от этажного щита к квартирному щитку электропроводка проложена в ПВХ трубе диаметром 32 мм.
 Групповая сеть квартир выполнена кабелями марки ВВГн(А)-LS, проложенными в ПВХ трубах диаметром 20 мм и 32 мм (эл. планта):
 - горизонтальные участки скрыто в монолитных перекрытиях и перегородках;
 Горизонтальные участки электросетей, прокладываемые в полу до устройства стяжки, расположены на расстоянии 100 мм от стены.
 - вертикальные участки в бороздах гипсовых перегородок с последующей заделкой штукатуркой;
 - к светильникам - по монолитным плитам перекрытия вышележащего этажа.
 Сечение электропроводки освещения - 1,5 мм², - розеточной сети - 2,5 мм², - для электроплиты - 6 мм².

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Исполнительная схема № 50					
Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах улиц Береговая, Республиканец в г. Т. Жилой дом ГП-3.					
Изм.	Код. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Шарафутдинов		09.19		
Секция 3.3			Стадия	Лист	Листов
План 15 - 18 этаж			ИП Шарафутдинов Р.Г.		