



Примечание:

Линии питания от этажных щитов до квартирных щитков, устанавливаемых внутри квартир, выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS сеч. 3x10, проложенным в ПВХ трубе диаметром 32 мм в полу. После прокладки труба заливается бетоном.

- электропроводка, прокладываемая в ПВХ трубах в монолитных перекрытиях в полу вышележащего этажа (для светильников)
- В20 — электропроводка, прокладываемая в ПВХ трубах в полу до устройства стяжки на расстоянии 100 мм от стены

Исполнительная схема № 42			
Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах улиц Береговая, Республиканец в г. Томени Жилой дом ГП-5			
Изм.	Колуч	Лист N док.	Подп.
Разраб.	Шарафутдинов	09.19	
Секция 5.3		Стадия	Лист
План 12 этажа в осях Д-Ж		П.П. Шарафутдинов Р.П.	

Инв. N° подлинник и заверен. инв. N°