



Примечание:
 В каждую квартиру от этажного щита к квартирному щитку электропроводка проложена в пвх трубе диаметром 32мм.
 Групповая сеть квартир выполнена кабелями марки ВВГнг(А)-LS, проложенными в ПВХ трубах диаметром 20мм и 32мм (эл. планка):
 - горизонтальные участки скрыто в монолитных перекрытиях и перегородках
 Горизонтальные участки электросетей, прокладываемые в полу до устройства стяжки, расположены на расстоянии 100мм от стены.
 - вертикальные участки в бороздах гипсовых перегородок с последующей заделкой штукатуркой;
 - к светильникам - по монолитным плитам перекрытия вышележащего этажа.
 Сечение электропроводки освещения - 1,5мм², - розеточной сети - 2,5мм², - для электроплиты - 6мм².

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Шарафутдинов			09.19	

Исполнительная схема № 49					
Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах улиц Береговая, Республиканец в г. Т. Жилой дом ГП-3.					
Секция 3.3			Стадия	Лист	Листов
План 14 этажа.			ИП Шарафутдинов Р.Г.		