


- M4-BBГне(A)-LS-5x50 B63
- M5-BBГне(A)-LS-5x50 B63
- M6-BBГне(A)-LS-5x50 B63
- M8-BBГне(A)-LS-5x10 B40
- M10-BBГне(A)-FRLS-5x16 B40
- M13-BBГне(A)-FRLS-5x35 B63
- M15-BBГне(A)-FRLS-5x4 B25
- Гр.1,Гр.4- B25
- Гр.7,Гр.11- B25,Гр.13-B25

- M4-BBГне(A)-LS-5x50 B63
- M5-BBГне(A)-LS-5x50 B63
- M6-BBГне(A)-LS-5x50 B63
- M8-BBГне(A)-LS-5x10 B40
- M10-BBГне(A)-FRLS-5x16 B40
- M13-BBГне(A)-FRLS-5x35 B63
- M15-BBГне(A)-FRLS-5x4 B25
- Гр.1,Гр.4- B25
- Гр.7,Гр.11- B25,Гр.13-B25

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ М2
1	ПРИХОЖАЯ	42.9
2	КУХНЯ	45.3
2а	КУХНЯ-НИША	5.3
3	ОБЩАЯ КОМНАТА	88.2
4	СПАЛЬНЯ	49.9
5а	САН. УЗЕЛ	6.4
5	ВАННАЯ	9.1
6	ТУАЛЕТ	5.2
7	ЛОДЖИЯ	5.6
8	БАЛКОН	13.7
9	ОБЩИЙ КОРИДОР	18.6
10	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	9.8
11	ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА	14.2
12	ТАМБУР	4.0
17а	ОБЩАЯ ЛОДЖИЯ	8.4
18	КЛАДОВАЯ	2.4
26	КУХНЯ-СТОЛОВАЯ	24.5



Блокировочная схема

Примечание

1. * — электропроводка, прокладываемая в ПНД трубах в монолитных перекрытиях скрыто
2. ** — электропроводка, прокладываемая в ПНД трубах в полу в В20 (розеточная сеть и освещение) + В32 до устройства стяжки
3. *B20 — электропроводка, прокладываемая в ПНД трубах в полу до устройства стяжки на расстоянии 100 мм от стены

22-14-05-ЭОМ					Жилой дом ГП-5		
Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Т.Чаркова. Жилой дом ГП-5							
Изм.	Конт.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стация	Лист
Разраб.	Прокопенко	1/1	06.15	06.15		Р	39
ГИП	Петрова			06.15		000 "Градъ"	
Инж.пр.	Носкова			06.15		План 2 этажа в осях 10-11	

Имя, И.Ф. Отдел и дата Взам. шиф. №