



**Примечание:**

Линии питания от этажных щитов до квартирных щитов, устанавливаемых внутри квартир, выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS сеч. 3x10, проложенным в ПВХ трубе диаметром 32 мм в полу. После прокладки труба заливается бетоном.

- электропроводка, прокладываемая в ПВХ трубах в монолитных перекрытиях в полу вышележащего этажа (для светильников)
- В20 — электропроводка, прокладываемая в ПВХ трубах в полу до устройства стяжки на расстоянии 100 мм от стены

Исполнительная схема № 8					
Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах улиц Береговая, Республиканец в г. Тюмень					
Жилой дом ГП-5					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
				Шарафутдинов	09.19.
Секция 5.1			Стадия	Лист	Листов
План 6 – 8 этажа			ИП Шарафутдинов Р.П.		