



1. Проводки аварийного освещения проложить в отдельной трубе.
2. В ванных установить светильники типа НППОЗ-100, со степенью защиты $Ip 54$; на летничных площадках, в коридоре, холле - светильники типа НББ-60
3. Возможна замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы: 60Вт на 9Вт, 100Вт на 12Вт.
4. Розетки в ванных и сан.узлах предусмотрены для подключения вентиляторов, напряжением 220В.

					080-39-31		
					Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (ГП-1) по ул. Тобольский тракт в г. Тюмени		
изм.	код	лист	№ док	подпись	дата	Секции 4 и 5	
				Разраб. Борисова		Р	12
				Проверил Сергеева			
				ГИП Чухонцев			
					План расположения элементов электроосвещения 15, 16 этажей		
					"Институт каркасных систем" г.Тюмень		
					Н. контр. Андреева		

Имя, № поз. Подпись и дата Взам. инв. №