



1. Проводки аварийного освещения проложить в отдельной трубе.
2. В ванных установить светильники типа НППОЗ-100, со степенью защиты  $Ip 54$ ; на летних площадках, в коридоре, холле - светильники типа НББ-60
3. Светильник наружного освещения установить на стене между 2 и 3 этажами.
4. Возможна замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы: 60Вт на 9Вт, 100Вт на 12Вт.

						080-39-Э/1				
						Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (ТП-1) по ул. Тобольский тракт в г. Тюмени				
цм	кв	лист	Ирек	подпись	дата	Секция 3		стор.	лист	листо
Разработчик	Борисова	01.08				Р		11		
Проверил	Сергеева	01.08				План расположения элементов электроосвещения 2-12 этажей		ООО "Центр архитектуры и строительства"		
ГИП	Чухонцев	01.08				Н. контр. Андреева		01.08		

Имя, № поз. / Подпись и дата / Владелец инв. N