


| ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ | | |
|-----------------------|-------------------|------------|
| НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛОЩАДЬ м2 |
| 1 | ПРИХОЖАЯ | 37.7 |
| 2 | КУХНЯ | 32.4 |
| 2а | КУХНЯ-НИША | 15.2 |
| 3 | ОБЩАЯ КОМНАТА | 86.2 |
| 4 | СПАЛЬНЯ | 49.5 |
| 5а | САН. УЗЕЛ | 6.4 |
| 5 | ВАННАЯ | 8.4 |
| 6 | ТУАЛЕТ | 4.8 |
| 7 | ЛОДЖИЯ | 5.7 |
| 8 | БАЛКОН | 15.2 |
| 9 | ОБЩИЙ КОРИДОР | 20.1 |
| 10 | ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ | 8.5 |
| 11 | ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА | 13.6 |
| 12 | ТАМБУР | 6.2 |
| 17 | ОБЩИЙ БАЛКОН | 8.4 |

- Гр.6А-В25
- Гр.7-В25
- Гр.9-В25
- Гр.10-В25
- М7-ВВГнг-LS 5х50 В63 (с 8 по 13 см)
- М8-ВВГнг-LS 5х50 В63 (с 14 по 18)
- М13-ВВГнг-FRLS 5х10 В40
- М14-ВВГнг-FRLS 5х16 В50
- М17-ВВГнг-FRLS 5х10
- М20-ВВГнг-FRLS 5х10
- Гр.2 от ЩС- ВВГнг-FRLS 3х1,5 125

- Примечание**
- 1.* - антивандажные, энергосберегающие светильники (включение от звука)
 - 2.** - антивандажные, энергосберегающие светильники (включение "день-ночь")
 3. — — — — — электропроводка, прокладываемая в ПНД трубах в монолитных перекрытиях скрыто
 4. — — — — — электропроводка, прокладываемая в ПНД трубах в полу 3 В25 (розеточная сеть и освещение) + В32 (электроплита) до устройства стяжки
 5. — — — — — электропроводка, прокладываемая в ПНД трубах в полу до устройства стяжки на расстоянии 100 мм от стены
 6. - розетку в ванной комнате установить в зоне 3 (на расстоянии 0,6м от ванной)



| | | | |
|--|-----------|-----------|---|
| 1263-13-03-ЭОМ | | | |
| Многоэтажные жилые дома по адресу: г. Тюмень, ул. ский тракт. ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4.1 ГП-4.2, ГП- | | | |
| Изм. код | Испол. до | Подп. Дам | |
| Разраб. | Меренцова | 11.11. | Жилой дом ГП-3 |
| Провер. | Носкова | 11.11. | |
| ГИП | Петрова | 11.11. | Стаяц |
| Н. контр. | Носкова | 11.11. | Р |
| | | | 40 |
| | | | План 11-18 этажа в осях 7-8. |
| | | | Электроосвещение и силовое электрооборудование. |
| | | | ОАО "Граф" |