



П2-на 6...9 этаж  
Л1-Н1  
Гр.1,14,16,21,22  
N5

П4-на 6...9 этаж  
Л2-Н1  
Гр.1,14,18,22  
N5

1. Проводки аварийного освещения проложить в отдельной трубе.
2. В ваннах установить светильники типа НППОЗ-100, со степенью защиты Ip 54; на летничных площадках, в коридоре, холле - светильники типа НББ-60
3. Светильник наружного освещения установить на стене между 2 и 3 этажами.
4. Возможна замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы: 60Вт на 9Вт, 100Вт на 12Вт.

Имя, Н. подл. Подпись и дата Владелец явки, N

						080-39-31			
						Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (ГП-1) по ул. Тобольский тракт в г. Тюмени			
изм.	код уч.	лист	№ док.	подпись	дата	Секции 8 и 9	стадия	лист	листов
Разраб.	Борисова				01.08		Р	11	
Проверил	Сергеева				01.08				
						План расположения элементов электроосвещения 8,9 этажей		ООО "Центр архитектуры и строительства"	
						Н. контр. Андреева		01.08	