



- М4-ВВГнг(А)-LS-5x50 В63
- М5-ВВГнг(А)-LS-5x50 В63
- М6-ВВГнг(А)-LS-5x50 В63
- М8-ВВГнг(А)-LS-5x10 В40
- М10-ВВГнг(А)-FRLS-5x16 В40
- М13-ВВГнг(А)-FRLS-5x35 В63
- М15-ВВГнг(А)-FRLS-5x4 В25
- Гр.1 ф.4- В25
- Гр.7, ф.11- В25; ф.13- В25

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ М2
1	ПРИХОЖАЯ	46.1
2	КУХНЯ	49.5
2а	КУХНЯ-НИША	5.9
3	ОБЩАЯ КОМНАТА	68.2
4	СПАЛЬНЯ	38.4
5а	САН. УЗЕЛ	10.9
5	ВАННАЯ	6.9
6	ТУАЛЕТ	5.7
7	ЛОДЖИЯ	5.6
8	БАЛКОН	13.7
9	ОБЩИЙ КОРИДОР	17.9
10	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	10.0
11	ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА	14.2
12	ТАМБУР	4.0
17а	ОБЩАЯ ЛОДЖИЯ	8.4
18	КЛАДОВАЯ	2.3
26	КУХНЯ-СТОЛОВАЯ	24.4

- М4-ВВГнг(А)-LS-5x50 В63
- М5-ВВГнг(А)-LS-5x50 В63
- М6-ВВГнг(А)-LS-5x50 В63
- М8-ВВГнг(А)-LS-5x10 В40
- М10-ВВГнг(А)-FRLS-5x16 В40
- М13-ВВГнг(А)-FRLS-5x35 В63
- М15-ВВГнг(А)-FRLS-5x4 В25
- Гр.1 ф.4- В25
- Гр.7, ф.11- В25; ф.13- В25

- Примечание
1. \* - электропроводка, прокладываемая в ПНД трубах в монолитных перекрытиях скрыто
  2. \*\* - электропроводка, прокладываемая в ПНД трубах в полу 3 В20 (розеточная сеть и освещение) + В32 до устройства стяжки
  3. Ø В20 - электропроводка, прокладываемая в ПНД трубах в полу до устройства стяжки на расстоянии 100 мм от стены



Блокировочная схема

22-14-05-ЭОМ				
Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Т.Чаркова. Жилой дом ГП-5				
Изм.	Кол.чт.	Лист	№ док.	Подп.
Разраб.	Прокопенко	Ильин	06.15г	
Жилой дом ГП-5			Стация	Лист
			Р	44
ГИП Петрова			06.15г	
Н.контр. Носкова			06.15г	
План 3-16 этажей в осях 10-11			ООО "Градъ"	