



П1-на 2...5 этаж
 П2-на 6...9 этаж
 Л1-Н1
 Гр.1,14,16,22
 N5

П3-на 2...5 этаж
 П4-на 6...9 этаж
 Л2-Н1
 Гр.1,14,18,22
 N5

1. Проводки аварийного освещения проложить в отдельной трубе.
2. В ванных установить светильники типа НППОЗ-100, со степенью защиты Ip 54; на летних площадках, в коридоре, холле - светильники типа НББ-60
3. Светильник наружного освещения установить на стене между 2 и 3 этажами.
4. Возможна замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы: 60Вт на 9Вт, 100Вт на 12Вт.
5. Светильник наружного освещения установить между 2 и 3 этажами

Имя, Н. подл. Подпись и дата Владелец явки, N

						080-39-31				
						Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (ГП-1) по ул. Тобольский тракт в г. Тюмени				
изм.	код уч.	лист	№ док.	подпись	дата	Секции 8 и 9	стадия	лист	листов	
							Р	10		
План расположения элементов электроосвещения 2-7 этажей							ООО "Центр архитектуры и строительства"			
Н. контр. Андреева						01.08			формат А2	