



1. Проводки аварийного освещения проложить в отдельной трубе.
2. В ваннх установить светильники типа НППОЗ-100, со степенью защиты Ір 54; на летничных площадках, в коридоре, холле - светильники типа НББ-60
3. На 8 и 9 этаже в кухне и санузле предусмотрены дополнительные розетки для подключения вентиляторов.
4. Возможна замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы: 60Вт на 9Вт, 100Вт на 12Вт.

080-39-3/1

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями,  
(ГП-1) по ул. Тобольский тракт в г. Тюмени

Изм. колуч. лист Nдок. подпись дата	стадия лист листов
Разраб. Борисова	Р 12
Проверил Сергеева	Секции 1 и 2
ГИП Чухонцев	План расположения элементов электроосвещения 8,9 этажей
Н. контр. Андреева	000 "Центр архитектуры и строительства"

Имя, N подл. Подпись, и дата Владелец или N