



М6-ВВГне(А)-LS-5x50 В63  
 М8-ВВГне(А)-LS-5x10 В40  
 М10-ВВГне(А)-FRLS-5x16 В40  
 М13-ВВГне(А)-FRLS-5x50 В63  
 М15-ВВГне(А)-FRLS-5x4 В25  
 Гр.1Гр.4- В25  
 Гр.7Гр.11- В25Гр.13-В25

М6-ВВГне(А)-LS-5x50 В63  
 М8-ВВГне(А)-LS-5x10 В40  
 М10-ВВГне(А)-FRLS-5x16 В40  
 М13-ВВГне(А)-FRLS-5x50 В63  
 М15-ВВГне(А)-FRLS-5x4 В25  
 Гр.1Гр.4- В25  
 Гр.7Гр.11- В25Гр.13-В25

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ М2
1	ПРИХОЖАЯ	46.1
2	КУХНЯ	49.5
2а	КУХНЯ-НИША	5.9
3	ОБЩАЯ КОМНАТА	68.2
4	СПАЛЬНЯ	38.4
5а	САН. УЗЕЛ	10.9
5	ВАННАЯ	6.9
6	ТУАЛЕТ	5.7
7	ЛОДЖИЯ	5.6
8	БАЛКОН	13.7
9	ОБЩИЙ КОРИДОР	17.9
10	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	10.0
11	ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА	14.2
12	ТАМБУР	4.0
17а	ОБЩАЯ ЛОДЖИЯ	8.4
18	КЛАДОВАЯ	2.3
26	КУХНЯ-СТОЛОВАЯ	24.4



Имя, И. Ф. Фамилия, Подпись и дата, Владелец, №

- Примечание
1. \* - электропроводка, прокладываемая в ПНД трубах в монолитных перекрытиях скрыто
  2. \*\* - электропроводка, прокладываемая в ПВХ трубах в полу Э В20 (розеточная сеть и освещение) + В32 до устройства стяжки
  3. ⊕ В20 - электропроводка, прокладываемая в ПВХ трубах в полу до устройства стяжки на расстоянии 100 мм от стены
  4. ⊕ В - розетка для подключения бытового вентилятора, устанавливаемая под потолком 18,19 этажей

22-14-05-ЭОМ					
1	Зам.	267-Б	08.15	Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Т.Чаркова. Жилой дом ГП-5	
Изм.	Конт.	Лист № док.	Подп.	Дата	
Разраб.	Проекента				
Жилой дом ГП-5				Стация	Лист
				Р	49
ГИП Н.компр. Петрова Носкова				06.15	06.15
План 17-19 этажей в осях 10-11				ООО "Градъ"	