



Примечание:
 В каждую квартиру от этажного щита к квартирному щитку электропроводка прокладывается в пвх трубе диаметром 32мм. После прокладки труба покрывается слоем бетона.
 Групповая сеть квартир выполняется кабелями марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемыми в ПНД трубах диаметром 20мм и 32мм (эл. плита):
 - горизонтальные участки скрыто в монолитных перекрытиях и перегородках;
 Горизонтальные участки электросетей, прокладываемые в полу до устройства стяжки, разместить на расстоянии 100мм от стены.
 - вертикальные участки в бороздах гипсовых перегородок с последующей заделкой штукатуркой;
 - к светильникам - по монолитным плитам перекрытия вышележащего этажа.
 Сечение электропроводки освещения - 1,5мм², - розеточной сети - 2,5мм², - для электроплиты - 6мм².

						Исполнительная схема №			
						Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах улиц Береговая, Республиканец в г. Т.			
						Жилой дом ГП-5.			
Изм.	Код	уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стация	Лист	Листов
Разраб.			Шарафутдинов			09.19.	Секция 5.5		
						План 4 этажа в осях 3-4, А-Б			
						ИТ Шарафутдинов Р.Г			

И/в. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №