



1. Проводки аварийного освещения проложить в отдельной трубе.
2. В ванных установить светильники типа НППОЗ-100, со степенью защиты Ip 54; на летничных площадках, в коридоре, холле - светильники типа НББ-60
3. Светильник наружного освещения установить на стене между 2 и 3 этажами.
4. Возможна замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы: 60Вт на 9Вт, 100Вт на 12Вт.

Имя, № пролл. Подпись и дата Владелец или, N

						080-39-31					
						Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (ГП-1) по ул. Тобольский тракт в г. Тюмени					
Изм.	код	лист	№ док	подпись	дата	Секция 7					
Разраб.	Борисова	01.08							стадия	лист	листов
Проверил	Сергеева	01.08							Р	11	
						План расположения элементов электроосвещения 2-12 этажей					
						ООО "Центр архитектуры и строительства"					
						Н. контр. Андреева 01.08					